



Łosice, dnia 10.12.2015r.

HKN.6031 - 44 /15

Wod.publ. Wólka Nosowska

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 26 sierpnia 2015poz. 1412
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r.poz.139 i1893)
- §16.1 pkt.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia w roku 2015 z urzędzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d **Wólka Nosowska** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Ocena jakości wody	Laboratorium wykonujące badanie
11.02.2015r.	Lokal mieszkalny Kazimierzów 8	ŁOS/HKN/10/15/N	OL-LBW.6210.189.2015	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
20.05.2015r.	SUW Wólka Nosowska	ŁOŚ.HKN/27/15/Z	OL-LBW.6211.923,924,925926.2015/Z	warunkowa (mangan, żelazo, mętność)	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
13.10.2015r.	Szkoła Podstawowa Koszelówka- kran kuchnia	ŁOŚ.HKN/33/15/N	1236	dobra	Oddział Laboratoryjny PSSE Radom
13.10.2015r.	Szkoła Podstawowa Koszelówka- kran kuchnia	ŁOŚ.HKN/33/15/N	OL-LBW.6210.1174,1175,1176,1177/2015	warunkowa (żelazo, mętność, Pb)	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
13.10.2015r.	Szkoła Podstawowa Koszelówka- kran kuchnia	ŁOŚ.HKN/33/15/N	PBP/6748P/2014(pe-stycydy), HKL.9051.1.09330.2015-Bromiany, Arsen	dobra	Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa
25.11.2015r.	SUW Wólka Nosowska	ŁOŚ.HKN/76/15/Z	OL-LBW.6211.2505.2015	Warunkowa (zapach, smak)	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce
25.11.2015r.	SUW Wólka Nosowska	ŁOŚ.HKN/76/15/Z	OL-LBW.6211.2506.2015	Warunkowa (Fe, Mętność)	Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce